Cabo para Sistema de Detecção de Incêndio 600 Volts

NBR 17240

Características: Formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, com encordoamento classe 4 ou 5, isolados em PVC (composto polivinílico) especial para temperaturas em regime de até 105ºC, torcidas paralelamente e enfaixados com fita separadora de poliéster aplicada helicoidalmente, blindagem com fita de poliéster aluminizada aplicada helicoidalmente, condutor dreno de cobre estanhado com 0,50mm² e cobertura externa em PVC especial classe 105ºC não propagante a chama na cor vermelha.

Aplicação: Indicado para alimentação de centrais convencionais e endereçáveis de sistemas de detecção e alarme de incêndio.

Secção mm²	Diâmetro Nominal	Número de Condutores	Resistência Ohmica (Km) Máxima	Resistência Isolação (m x Km)	Ensaio de Tensão aplic. KV/min. (m)	Centelhamento KVCA	Comprimento Nominal (m)
0,50	0,91	2	38,01	59,1	3600/1 min.	5,0	1000
0,75	1,07	2	25,43	59,5	3600/1 min.	5,0	1000
1,00	1,22	2	19,01	61,8	3600/1 min.	5,0	1000
1,50	1,50	2	12,48	51,1	3600/1 min.	5,0	1000
2,50	1,94	2	7,65	45,5	3600/1 min.	5,0	1000
0,50	0,91	3	38,01	59,1	3600/1 min.	5,0	1000
0,75	1,07	3	25,43	59,5	3600/1 min.	5,0	1000
1,00	1,22	3	19,01	61,8	3600/1 min.	5,0	1000
1,50	1,50	3	12,48	51,1	3600/1 min.	5,0	1000
2,50	1,94	3	7,65	45,5	3600/1 min.	5,0	1000
2 x 1,50	1,50	4	12,48	51,1	3600/1 min.	5,0	1000
2 x 0,75	1,07		25,43	59,5	3600/1 min.	5,0	1000
2 x 2,50	1,94	4	7.65	45,5	3600/1 min.	5,0	1000
2 x 0,75	1,07		25,43	59,5	3600/1 min.	5,0	1000
0,50	0,91	4	38,01	59,1	3600/1 min.	5,0	1000
0,75	1,07	4	25,43	59,5	3600/1 min.	5,0	1000
1,00	1,22	4	19,01	61,8	3600/1 min.	5,0	1000
1,50	1,50	4	12,48	51,1	3600/1 min.	5,0	1000
2,50	1,94	4	7,65	45,5	3600/1 min.	5,0	1000

Rua Arari Leite, 777 - Vila Maria
CEP - 02123-050 - São Paulo - SP

www.gpcabos.com.br

Fone/Fax: 011 2967-4711
gpcabos@gpcabos.com.br

Cabo para Sistema de Detecção de Incêndio 600 Volts

NBR 17240



1. CAPA EXTERNA
2. BLINDAGEM ELETROSTÁTICA EM FITA DE ALUMÍNIO INVERTIDA
3. SEPARADOR DE FITA DE POLIESTER
4. FIO DRENO EM COBRE ESTANHADO
5. ISOLAÇÃO EM PVC
6. CONDUTOR DE COBRE

Rua Arari Leite, 777 - Vila Maria
CEP - 02123-050 - São Paulo - SP

www.gpcabos.com.br

Fone/Fax: 011 2967-4711
gpcabos@gpcabos.com.br